

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. У.Садаева (Тухачевского) 13. т.8 (8712)33-24-29 ф.8 (8712)33-22-41 E-mail: und 95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НОЖАЙ-ЮРТОВСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного надзора)

с. Ножай-Юрт ул. С.Ю. Джабраилова 8, тел. 89287869364, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 197/1/77

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Хочи-Ара Ножай-Юртовского муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Сетиханов А.К.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НОЖАЙ-ЮРТОВСКОМУ РАЙОНУ
(наименование органа ГПН)

от « 3 » декабря 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ____ ч ____ мин. « 6 » декабря 2019 г. по ____ ч ____ мин. « 6 » декабря 2019 г.

проведена проверка

Дознаватель ОНД и ПП по Ножай-Юртовскому району УНД ГУ МЧС России по Чеченской Республике Махмудов Аюб Алиевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Хочи-Ара Ножай-Юртовского муниципального района», с.Хочи-Ара, ул. Речная 8
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Арсункаевым Р.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норм	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-
---------------	---	---	---	--

	шения	мативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены	безопасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует ин- струкция о порядке дейст- вий обслуживающего персо- нала на случай возникнове- ния пожара в дневное и ноч- ное время.	Правила противопо- жарного режима в РФ : п. 9	26.12.2019	
2	С работниками не проведен противопожарный инструк- таж.	Правила противопо- жарного режима в РФ : п. 3	26.12.2019	
3	У огнетушителей, установ- ленных на объекте, отсутст- вуют паспорта завода изго- товителя и порядковые но- мера. абз. 1 п. 475 ППР в РФ	Правила противопо- жарного режима в РФ : п. 475	26.12.2019	
4	Отсутствует специальный журнал произвольной фор- мы, в котором ведется учет наличия, периодичности ос- мотра и сроков перезарядки огнетушителей. абз. 2 п. 478 ППР в РФ	Правила противопо- жарного режима в РФ : п. 478	26.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2019 г.
(квартал, месяц).

Дознаватель ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому району УНД
ГУ МЧС России по Чеченской Республике Махмудов Аюб
Алиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«6» декабря 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор Арсункаев Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«6» декабря 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный -8(8712) 33-24-25;